

Borkowice, dnia 03.10.2023



URZĄD GMINY w BORKOWICACH
Referat Usług Komunalnych

ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42

tel.: 048 675 79 10 wew.108

e-mail.: zagospodarowanie@gminaborkowice.pl

RUK 17. 2023 . WT

Gmina Borkowice
ul.ks Jana Wiśniewskiego 42
26-422 Borkowice

Dotyczy: warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działki o numerze ewidencyjnym **435/13** położonej w miejscowości **Radestów ul.Młynarska**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. Urząd Gminy w Borkowicach podaje następujące warunki do projektowania:

- 1.Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE o średnicy **Ø40mm** od istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur PCV **Ø 110 mm** przebiegającej wzdłuż działki nr **75/1**
2. Przejście pod drogą wykonać w rurze metalowej osłonowej.
3. Należy zainstalować zasuwę odcinającą o średnicy minimum **Ø32mm** z miękkim klinem przedłużką i skrzynką na działce o nr ewid.**435/13**
4. W celu opomiarowania zużycia wody należy przygotować listwę mocującą dla wodomierza głównego **DN-20** w wydzielonym pomieszczeniu w projektowanym budynku mieszkalnym zabezpieczonym przed skutkami niskich temperatur i dostępem osób niepowołanych. Listwa mocująca powinna być zaprojektowana w taki sposób aby zawierała: zawór odcinający przed jak i za wodomierzem, kompensator wzdłużny

i zawór antyskażeniowy zwrotny zamontowanym od strony wewnętrznej instalacji wodociągowej. Przy montażu wodomierza należy zachować normy $L=5$ średnic długości odcinka prostego przed wodomierzem i $L=3$ średnice długości odcinka prostego za wodomierzem bez zmiany średnicy.

5. ~~Przyłącze — kanalizacyjne — z — projektowanego — budynku mieszkalnego na działce nr ew. wykonać z rur PCV Ø 160mm do studzienki rewizyjnej na sieci kanalizacyjnej Ø 200 mm przebiegającej w działce nr ewid.~~
6. ~~Na przyłączy kanalizacyjnym należy zaprojektować studzienkę rewizyjną jako gotową systemową PCV Ø 425mm w działce nr i inwestora.~~
7. ~~Kanalizowanie piwnie wymaga zainstalowania urządzeń przeciwzalewowych na instalacji wewnętrznej. Piony kanalizacji wewnętrznej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.~~
8. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać projekt techniczny przyłącza przez osobę uprawnioną i uzgodnić go w Referacie Usług Komunalnych w Urzędzie Gminy w Borkowicach.
9. Na minimum 5 dni przed rozpoczęciem robót należy zgłosić w Urzędzie Gminy w Borkowicach w Referacie Usług Komunalnych planowany termin włączenia do sieci wod-kan wraz z informacją o wykonawcy robót.
10. Wybudowane przyłącza wod-kan pozostaną własnością inwestora i pozostaną na jego utrzymaniu.
11. Wykonać inwentaryzację powykonawczą przyłączy wod-kan przez uprawnioną jednostkę geodezyjną i dostarczyć mapę inwentaryzacyjną do Referatu Usług Komunalnych w Urzędzie Gminy w Borkowicach.
12. W przypadku gdy przyłącza wod-kan poprowadzone będą przez działkę nie będącą własnością inwestora należy uzyskać pisemną zgodę właściciela lub władającego tą nieruchomością.
13. Termin ważności warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan dwa lata od daty ich określenia tj. **03.10.2025**