

Gmina Borkowice  
Ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42  
26-422 Borkowice

Borkowice, dnia 27.01.2026 r.

ZPI.IV.9.2026

## Wykonawcy

**Dotyczy postępowania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Niska Jabłonica – etap II, Rzuców – Ninków – etap III, Rzuców – etap IV”**

**Oznaczenie zamawiającego: ZP.2/2026 , Nr ogłoszenia w BZP 2026/BZP 00051506**

**data ogłoszenia: 20.01.2026 r.**

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w ramach przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dla Rzuców Etap IV, odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonywanych przewiertem dopuszcza alternatywnie zastosowanie kamionkowych rur przeciskowych?

### Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie odnośnie zastosowania alternatywnie rur kamionkowych do przecisków informujemy że istnieje możliwość zamiany materiałów z PVC na kamionkę pod warunkiem wykonania ich w rurach osłonowych pod drogami zgodnie z projektem.

### Pytanie 2

W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Projekcie Technicznym, zwracamy się z prośbą o uelastycznienie parametrów technicznych pomp wyporowych. Obecne zapisy (moc 800W, prąd 8A, n=1435 obr./min) wskazują na konkretny produkt jednego producenta, co ogranicza konkurencyjność postępowania.

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o parametrach równoważnych, tj.:

- Napięcie zasilania: **230V-400V, 50Hz**  
(urządzenia trzyfazowe mają prostszą konstrukcję, są wydajniejsze, tańsze i trwalsze)
- Moc silnika: **do 1,5 kW**  
(zamiast sztywnego 800W),
- Prąd znamionowy: **dostosowany do mocy silnika,**  
(zapewniający osiągnięcie wymaganych parametrów hydraulicznych)
- Prędkość obrotowa: **wynikająca z konstrukcji silnika producenta,**
- Wysokość podnoszenia: **do 65 m**

- Wydajność pompy: **minimum 0,7 l/s**  
(Pompownia ścieków jest wyrobem budowlanym i podlega Dyrektywie CPR (2024/3110, 305/2011) oraz musi spełniać zharmonizowaną normę EN12050-1:2001. Zgodnie z tą normą, pkt 5.4 prędkość przepływu w punkcie pracy powinna być nie mniejsza niż 0,7m/s a minimalna średnica rury DN32)

#### **Odpowiedź:**

Dopuszcza się zastosowanie pomp wyporowych w pompowniach przydomowych o podstawowych parametrach :

Napięcie zasilania: 230V/400V, 50Hz

Moc silnika: 800W – 1200W

Prąd znamionowy: dostosowany do mocy silnika

Prędkość obrotowa :wynikająca z konstrukcji silnika producenta

Wysokość podnoszenia: 55 – 65 m

Wydajność pompy minimum 0,7 l/s

Pozostałe parametry dotyczące zbiornika, armatury, i innych urządzeń pompowni przydomowych- zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym , w tym min. konieczność instalacji zasuwy odcinającej UZT na przykanaliku.

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią uzupełnienie SWZ oraz są wiążące dla stron i uczestników postępowania. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do ich uwzględnienia.

Publikacja:

- strona internetowa postępowania– <https://ezamowienia.gov.pl>

- BIP Gminy <http://borkowice.bip.gmina.pl/>